

东莞市水务集团供水有限公司第三水厂及第六水厂配水机组设备更换改造 项目补充通知（一）

各潜在投标人：

对于2021年11月18日编制的《东莞市水务集团供水有限公司第三水厂及第六水厂配水机组设备更换改造项目》招标文件作出如下修改（或说明）：

一、修改原投标文件递交时间、投标截止及开标时间

1. 投标文件递交时间：2021年12月14日09:00~09:30

2. 投标截止及开标时间：2021年12月14日09:30

二、原招标文件P132附件12-1《用户需求偏离表（A包）》修改为：

序号	招标文件要求		投标文件内容		
	条款号	简要内容	偏离情况	实质性响应的具体内容	对应证明材料页码
1	二、设备采购清单及要求	1、设备采购清单			
		2、货物要求			
		3、包装要求			
		4、交货要求			
		5、拆除、安装、调试及协调工作			
		6、水泵技术条款			
		7、电机技术条款			
		8、水泵和电机涂层保护			
		9、设备检查试验与验收			
		10、培训			
		11、安装、调试技术指导服务			
		12、图纸与资料			
2	三、价款要求	1、费用范围			
		2、付款方式			

3	四、售后要求																												
用户需求书“★”条款汇总：																													
1	二、6.3.1	<table><tr><td>水泵类型：配水泵</td><td>卧式单级双吸中开离心泵</td><td>备注</td></tr><tr><td>★额定点流量 Q:</td><td>5600</td><td>单泵参数</td></tr><tr><td>★额定点扬程 H:</td><td>56m</td><td>单泵参数</td></tr><tr><td>★泵效率(%)</td><td>≥ 88 %</td><td></td></tr></table>	水泵类型：配水泵	卧式单级双吸中开离心泵	备注	★额定点流量 Q:	5600	单泵参数	★额定点扬程 H:	56m	单泵参数	★泵效率(%)	≥ 88 %																
水泵类型：配水泵	卧式单级双吸中开离心泵	备注																											
★额定点流量 Q:	5600	单泵参数																											
★额定点扬程 H:	56m	单泵参数																											
★泵效率(%)	≥ 88 %																												
2	二、6.4.1	(4) 水泵的铸件均需进行退火处理并进行无损探伤检查。 水泵主要部件材质要求 <table><tr><td>序号</td><td>零部件名称</td><td>材 质</td><td>说 明</td><td>备注</td></tr><tr><td>★2</td><td>叶 轮</td><td>不锈钢 ZG07Cr19Ni9</td><td></td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>★3</td><td>水泵轴</td><td>不锈钢20Cr13</td><td></td></tr><tr><td>★4</td><td>水泵轴承</td><td>滚动轴承</td><td></td><td></td></tr><tr><td>★7</td><td>中轴密封</td><td>机械密封</td><td></td><td></td></tr></table>				序号	零部件名称	材 质	说 明	备注	★2	叶 轮	不锈钢 ZG07Cr19Ni9			★3	水泵轴	不锈钢20Cr13		★4	水泵轴承	滚动轴承			★7	中轴密封	机械密封		
序号	零部件名称	材 质	说 明	备注																									
★2	叶 轮	不锈钢 ZG07Cr19Ni9																											
★3	水泵轴	不锈钢20Cr13																											
★4	水泵轴承	滚动轴承																											
★7	中轴密封	机械密封																											
3	二、6.4.6	★（1）轴承为无需外接冷却水的滚动轴承。																											
4	二、6.4.7	★（1）泵轴密封采用机械密封总成。																											
5	二、7.2.1	<table><tr><td>★（1）</td><td>电机:额定输出功率</td><td>1120kW</td></tr><tr><td>★（7）</td><td>防护等级</td><td>IP55</td></tr><tr><td>★（8）</td><td>冷却方式</td><td>水冷</td></tr><tr><td>★（10）</td><td>效率:</td><td>≥95.6%</td></tr></table>				★（1）	电机:额定输出功率	1120kW	★（7）	防护等级	IP55	★（8）	冷却方式	水冷	★（10）	效率:	≥95.6%												
★（1）	电机:额定输出功率	1120kW																											
★（7）	防护等级	IP55																											
★（8）	冷却方式	水冷																											
★（10）	效率:	≥95.6%																											
6	二、7.2.2	电机性能：轴承和轴承座★a. 电动机轴承采用滚动轴承。																											

三、原招标文件附件一《评标工作大纲》商务部分的业绩评审细则修改为：

(1) 评分因素及分值 (A包)

3	业绩	投标人或投标人所投产品的制造商2018年1月1日以来承接的卧式单级双吸中开离心泵（单台流量大于5000立方/小时）在国内的销售业绩，按下列情况评分，业绩评审满分26分。 (1) 单项合同卧式单级双吸中开离心泵金额≥600万元的前述业绩，每项得4分；	26分
---	----	--	-----

		(2) 300万元≤单项合同卧式单级双吸中开离心泵金额<600万元的前述业绩，每项得2分，本子项最高得18分； (3) 100万元≤单项合同卧式单级双吸中开离心泵金额<300万元的前述业绩，每项得1分，本子项最高得10分。 备注： ①业绩须附产品销售合同复印件及产品销售合同对应的购买方出具的验收证明复印件，否则不得分； ②若合同及验收证明无法反映评分条件【合同签订日期为2018年1月1日或以后，合同标的必须包含卧式单级双吸中开离心泵（单台流量大于5000立方/小时）产品，卧式单级双吸中开离心泵（单台流量大于5000立方/小时）产品金额】的，还需提供产品购买方出具的书面补充说明文件复印件作为辅助证明，否则不得分。	
--	--	--	--

评分因素及分值（B包）

3	业绩	投标人或投标人所投产品的制造商2018年1月1日以来承接的10kV高压变频器在国内的销售业绩，按下列情况评分，业绩评审满分29分。 (1) 单项合同10kV高压变频器金额≥350万元的前述业绩，每项得4分； (2) 200万元≤单项合同10kV高压变频器金额<350万元的前述业绩，每项得2分，本子项最高得18分； (3) 100万元≤单项合同10kV高压变频器金额<200万元的前述业绩，每项得1分，本子项最高得10分。 备注： ①业绩须附产品销售合同复印件及产品销售合同对应的购买方出具的验收证明复印件，否则不得分； ②若合同及验收证明无法反映评分条件（合同签订日期为2018年1月1日或以后，合同标的必须包含10kV高压变频器产品，10kV高压变频器产品金额）的，还需提供产品购买方出具的书面补充说明文件复印件作为辅助证明，否则不得分。	29分
---	----	--	-----

以下无正文。

本补充通知内容作为招标文件的一部分，如原招标文件与本补充通知不相符处，以本补充通知为准，其余内容仍按照原招标文件执行。



招标人：东莞市水务集团供水有限公司（盖章）



招标代理：三方诚信招标有限公司（盖章）



监督单位：东莞市水务集团有限公司（盖章）

2021年11月29日